

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЗАО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119607, г. Москва, улица Удальцова, дом 87, корп. 2, тел. 8(495) 932-94-11 zao1@gpn.moscow

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предостережение № 5**

**о недопустимости нарушения обязательных требований**

В период с 10 ч.00 мин. «18» февраля 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «18» февраля 2021 г. проведена

предварительная проверка поступившей информации о нарушении требований пожарной  
(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю,

безопасности в подземной автостоянке жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва,  
ул. Покрышкина, д. 8

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

установлено, что в нарушение ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический  
(выявленные нарушения обязательных требований,

регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 154.13130.2013,  
(наступившие и возможные последствия)

в подземной автостоянке допущено хранение горючих материалов, автомобильных колес, мебели, в  
том числе шкафов из профилей роллетных роликовой прокатки. Допущено Разделение машиномест  
перегородками на отдельные боксы. В помещениях хранения легковых автомобилей,  
принадлежащих гражданам, для выделения постоянно закрепленных мест допущено применение  
глухого ограждения.

- п. 16 е) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил  
противопожарного режима в Российской Федерации» допущено изменение объемно-планировочных  
решений и размещение оборудования, в результате которого ограничивается действия систем  
противопожарной защиты (автоматической установки пожаротушения).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**ПРЕДОСТЕРЕГАЮ**

**Товарищество собственников недвижимости «Академия люкс»**

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что ч. 1 ст. 20.4  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрена

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение

административная ответственность, в виде предупреждения или наложения административного  
штрафа на юридическое лицо в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей,

(исправительных действий, нарушение обязательных требований)

Предлагаю принять меры по обеспечению соблюдения данного обязательного требования  
(В подземной автостоянке жилого дома не допускать хранение горючих материалов (профили  
роллетные роликовой прокатки) и направить в наш адрес уведомление или возражение  
об исполнении данного предостережения в срок не позднее 20 августа 2021 года.

Начальник 1 РОНПР Управления по ЗАО  
Главного управления МЧС России по г. Москве  
подполковник внутренней службы  
М.А. Пресняков

«18» февраля 2021 г.



(подпись)

М.П.